



Федеральная служба
по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор)
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИИ

Регистрационный № 5484-2 от «02» июня 2017г.

Настоящее свидетельство удостоверяет, что электроизмерительная лаборатория с переносным комплектом приборов **Закрытое акционерное общество «Национальная Телекоммуникационная Сервисная Компания»** _____ **Багрицкого ул., д.3, корп.1, Москва, 121374** зарегистрирована в Межрегиональном технологическом управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с правом выполнения приемо-сдаточных испытаний, профилактических испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением до 35 кВ.

Перечень разрешённых видов испытаний и измерений:

1. Проверка соответствия смонтированной электроустановки требованиям нормативно - технической документации (визуальный осмотр).
2. Проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами; проверка наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки.
3. Измерения сопротивления изоляции электрических аппаратов, вторичных цепей, электропроводки напряжением до 1 кВ.
4. Измерение сопротивления заземляющих устройств.
5. Измерение удельного сопротивления грунта.
6. Проверка устройств молниезащиты.
7. Проверка цепи фаза – нуль в электроустановках до 1 кВ с системой TN.
8. Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземлённой нейтралью.
9. Проверка действия расцепителей автоматических выключателей.
10. Испытание (проверка) устройств защитного отключения (УЗО).
11. Измерение напряжения прикосновения и шага.
12. Испытание устройств АВР.
13. Проверка релейной аппаратуры напряжением до 1 кВ.
14. Проверка фазировки РУ напряжением до 1кВ и их присоединений.
15. Испытание электродвигателей переменного тока напряжением до 10 кВ.
16. Испытание силовых трансформаторов, автотрансформаторов, масляных реакторов и заземляющих дугогасительных реакторов напряжением до 35 кВ мощностью до 6300 кВА.
17. Испытание измерительных трансформаторов тока напряжением до 35 кВ.
18. Испытание измерительных трансформаторов напряжения напряжением до 35 кВ.
19. Испытание масляных выключателей напряжением до 35 кВ.
20. Испытание выключателей нагрузки напряжением до 35 кВ.

21. Испытание разъединителей, короткозамыкателей и отделителей напряжением до 35 кВ.
22. Испытание КРУ и КРУН напряжением до 35 кВ.
23. Испытание подвесных и опорных изоляторов напряжением до 35 кВ.
24. Испытание предохранителей, предохранителей-разъединителей напряжением выше 1 кВ.
25. Испытание силовых кабельных линий напряжением до 20 кВ.

Свидетельство выдано на основании протокола № 22-ЭЛ от «02» июня 2017г., комиссии, назначенной приказом руководителя Межрегионального технологического управления Ростехнадзора от 02.04.2015г. № 158.

Срок действия Свидетельства установлен до «02» июня 2020г.

Председателя комиссии
М.П.



О.Ю. Кудинов